



Posudek č. 1.6/12/8

Hygienické posouzení vzduchových filtrů pro vzduchotechnická zařízení

Objednavatel posudku: BRABEC vzduchotechnika, s.r.o., Koněvova 35, 130 00 Praha 3

Výrobce: BRABEC vzduchotechnika, s.r.o.

Popis výrobku:

Předmětem posouzení jsou tkaninové filtry pro vzduchotechnická zařízení, zpracované (podle typu a tříd filtrace) jako kapsové filtry, rámečkové plošné filtry, samonosné filtry, antistatické filtry – třída filtrace je podle použitého materiálu G2 až F9 a výrobce dodává i absolutní filtry H10 až H14 a U15 až U17.

Použitými filtračními materiály jsou běžné filtrační tkaniny a materiály, které splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb. i vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. v platném znění pozdějších předpisů.

Použité podklady:

- 1) Technické podklady firmy BRABEC vzduchotechnika, s.r.o.; www.brabec-vzt.cz
- 2) Posudek SZU ze dne 25.10.2007, EX 071 389, S 2551/07


Závěr

Tkaninové vzduchové filtry třídy filtrace F2 až F9, H1 až H14 a U15 až U17 firmy BRABEC vzduchotechnika, s.r.o.

splňují hygienické požadavky

na tento typ výrobků pro vzduchotechnická zařízení z materiálového, konstrukčního i provozního hlediska a lze je použít do všech VZT zařízení podle požadované třídy filtrace a údajů výrobce.

1.6.2012


Ing. Zuzana Mathauserová
ved. Národní referenční laboratoře pro prašnost
a mikroklima v pracovním prostředí